

CERTIFICADO DE CALIDAD

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducas Industrial S.A. certifica el sistema D-SLIDE 60, perteneciente a la línea SEGMENTA cumplen con los requerimientos establecidos por las normas UNE EN 1527:2014 y UNE EN 1670:2007.



Información de la prueba:

Clasificación:	Grado 4 - UNE EN 1527:2014 (Durabilidad) Grado 3 - UNE EN 1670:2007. (Resistencia a la corrosión)
Peso puerta:	60 kg.
Durabilidad:	50.000 ciclos 96 horas de ensayo resistencia a la corrosión – Uso en exteriores con humedad por lluvia o rocío.
Realizado en:	Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos

Información adicional:

Rodamientos:	Acero Cromado revestido PA 6.6 pigmento naranja.
Mordazas:	Aluminio ADC 12 pintado gris plata
Riel:	Aluminio AA6063 T5 anodizado mate.

Raúl Cisterna Burgos

Centro de Investigación e Ingeniería de Productos



CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA DE PRODUCTOS



Certificado nº

SG-V01_0521